
Tilaaaja **Vemta Oy**
Hallbergintie 5
80100 Joensuu

Tilaus E-mail, Sulo Nevala ,21.5.2013

Yhteyshenkilö VTT Expert Services Oy
Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen
PL 1001, 02044 VTT
Puh. + 358 20 722 4920
E-mail: liisa.rautiainen@vtt.fi

Tehtävä **Lausunto Vemta Oy tuotteista joilla ei ole CE-merintämahdollisuutta**

Taustatiedot Vemta Oy valmistaa seuraavassa lueteltuja rakennustuotteita ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä.

- Hiekanerottimet, Hiekanerotuskaivot ja niiden kannet ja kansistot
- Kipsinerottimet
- Kuivakaivot, märkätilojen ja uimalastilojen lattiakaivot, parvekekaivot, kynnyksikaivot ja niiden kannet ja kansistot
- Kura-altaat, pintakura-altaat, lattia-altaat, lattiakourut, rakokourut,
- Septitankin puhdistuskaivot
- Lattioden tarkastusluukut
- Letkutelineet

On ollut epäselvyyttä siitä, kuuluvatko yllä mainitut CE-merkinnän piiriin.

Lausunto Saatujen tietojen ja EN standardien läpikäymisen perusteella voidaan todeta seuraavaa:
Taustatiedot kohdassa luetelluilla tuotteilla ei ole harmonisoituja tuotestandardeja, joiden perusteella tuotteet voisi CE-merkitä. Tuotteet eiväy siten tällä hetkellä kuulu pakollisen CE-merkinnän piiriin.

Espoossa, 22.5.2013



Lina Markelin-Rantala
Tiimipäällikkö



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö

JAKELU Tilaaaja
VTT Expert Services Oy /Arkisto

Alkuperäinen
Alkuperäinen